

Łukta, dnia 23.06.2021 r.

GT.271.1.5.2021

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa ul. Mazurskiej w Łukcie polegająca na budowie i przebudowie chodnika**”

Odpowiedzi do treści zaproszenia

Poniżej przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia:

Pytanie 1

Zgodnie z projektem budowlanym krawężniki i obrzeża należy ustawić na ławie betonowej z betonu klasy C25/30, natomiast zgodnie z SST na betonie klasy C12/15 lub C8/10.

Prosimy o określenie klasy betonu na ławę.

Odpowiedź 1

Krawężniki i obrzeża należy ustawić na ławie betonowej z betonu klasy C12/15.

WOJT

mgr inż. Robert Malinowski