



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2
Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17
REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 9 maja 2024 r.

HK.9020.5.40.2024

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 9 maja 2024 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Gucinie

**Woda z wodociągu publicznego w Gucin zaopatruje w wodę miejscowości:
Mostkowo, Trokajny, Sobno, Głędy, Gucin, Kojdy, Lusajny, Zajączkowo,
Gamerki Wielkie (gm. Jonkowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 06.05.2024 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej próby wody do badań z stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Gucinie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h. W związku z powyższym stwierdza się

warunkową przydatność wody do spożycia.

Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.



Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.
Komunikat obowiązuje do odwołania.