

GMINA ŁUKTA  
z siedzibą: ul. Mazurska 2  
14-105 ŁUKTA  
REGON: 510743226, NIP: 7412089964

Łukta, dnia 15.04.2020 r.

GT.271.4.2020

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: Zaprojektowanie i budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływieniem zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

**1. Czy w przypadku gdy na etapie prac projektowych okaże się że waga szafy okablowania strukturalnego z wyposażeniem może przekroczyć maksymalne obciążenie stropu Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie dwóch szaf 19” o łącznej wysokości roboczej 38U.**


Propozycja odpowiedzi:

Tak, przy czym należy mieć na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego wyposażenia szaf w przypadku zastosowania dwóch szaf zamiast jednej. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ.

**2. Czy w przypadku gdy na etapie prac projektowych okaże się że waga szafy okablowania strukturalnego z wyposażeniem może przekroczyć maksymalne obciążenie stropu Zamawiający wyrazi zgodę na umiejscowienie pomieszczenia w serwerowni np. w zamiennym pomieszczeniu technicznym i jego dostosowaniu dla potrzeb pomieszczenia serwerowni.**

Propozycja odpowiedzi:

Tak. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ.

WOJT  
  
mgr inż. Robert Malinowski