

Łukta, dnia 26.09.2019 r.

GT.271.6.2019

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: GT.271.6.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pn.: **„Remont drogi gminnej nr 152051N w miejscowości Pelnik, Gmina Łukta”**.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Remont drogi gminnej nr 152051N w miejscowości Pelnik, Gmina Łukta”**

Zapytanie 1. W dokumentacji technicznej opis materiału z którego ma być wykonana droga opisana kostka to;

Kostka betonowa wibroprasowana grubości 8 cm, na rysunkach technicznych wymiary kostki 8x10 cm.- czyli typ Holland

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie drogi z kostki wibroprasowanej grubości 8 cm- typ Behaton- inny kształt ?

Odpowiedź 1. Zamawiający nie dopuszcza innego kształtu kostki.

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski