

Łukta, dnia 30.06.2015

GT.271.5.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Specyfikacji dotyczącej postępowania na dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla Gminy Łukta w ramach Projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie urządzenia w technologii On Line, zamiast Line Interactive?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie urządzenie w technologii On Line.

Z up. WOJTA
SEKRETARZ GMINY
Jolanta Górecka