

Łukta, 15 marca 2016 roku

ZGK.6734.4.2016

Pani

MELLER Edyta

Dąb 30

14-105 Łukta

### WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej nieruchomości położonej w m. Dąb gm. Łukta

Na podstawie §10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łukta (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2016 r. poz. 544) w związku z wnioskiem nr 517/2016 z dnia 04 marca 2016 roku, informuję, że dostawę wody do nieruchomości położonej w m. Dąb gm. Łukta (działka geodezyjna nr (34/12 obręb Dąb) należy projektować według następujących zasad:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg Ø 80 mm, zaznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym, ułożony w działce Nr 33 obręb Dąb, ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0.26 MPa
2. Do budowy nowego przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem. Minimalne przykrycie przyłącza wynosi 1,60 m.
3. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem niskich i wysokich temperatur oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierza przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002. Dopuszcza się lokalizację zestawu wodomierza w studni wodomierzowej.
4. Przyłącze do odbioru zgłosić w otwartym wykopie.
5. Roboty podłączeniowe do sieci wodnej, które wykonuje tut. Zakład, należy zgłosić bezpośrednio po ułożeniu przewodów w wykopie.
6. Zakład zapewnia dostawę wody z istniejącej sieci wodociągowej w ilości ok. 1500,0 m<sup>3</sup>/miesiąc.
7. Do odbioru końcowego należy przedłożyć jeden egzemplarz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego oraz protokół z badania szczelności.
8. Montaż i plombowanie wodomierza głównego jest nieodpłatne natomiast roboty podłączeniowe i odbiór są odpłatne.
9. Niniejsze warunki wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę danych.
10. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od daty ich wydania.
11. Po zakończonej inwestycji inwestor zobowiązany jest bezzwłocznie do zawarcia umowy na dostawę wody.

W załączeniu: szkic sytuacyjny

a/a

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Tadeusz Matinowski*